

REVISÕES DE FIRMWARE MCP46D



VERSÃO 2.14 – 01/10/2021

- Melhoria de performance na resolução de endereços BACnet.
- Correção de um memory-leak em algumas situações no BACnet.
- Correção da indicação de timeout nos blocos BACC quando o equipamento retornava um erro.

VERSÃO 2.13 – 19/04/2021

- Correção de integração com Siemens/Desigo.

VERSÃO 2.12 – 08/08/2020

- Corrigido bug que impedia bloco EXTRACT_I de funcionar.
- Melhoria no tratamento das funções trigonométricas.

VERSÃO 2.11 – 24/07/2020

- Correção de um possível reset em algumas situações usando os blocos BACnet Client.

VERSÃO 2.10 – 24/07/2020

- Blocos BACnet Client não estavam funcionando nas interfaces BACnet/IP e Ethernet.

VERSÃO 2.09 – 18/05/2020

- Correção do erro ao acessar página web de configuração.
- Ajustes da máscara de rede ao aplicar IP padrão.

VERSÃO 2.08 – 15/05/2020

- Suporte para módulo BacnetServer versão 2.
- Suporte para módulo BacnetClient versão 1
- Suporte para módulo MIR versão 1.

VERSÃO 2.07 – 21/01/2020

- Correção de um possível reset ao descarregar a lógica.

VERSÃO 2.06 – 05/09/2019

- Correção da visualização dos valores das entradas NTC quando a entrada estava configurada como digital.

VERSÃO 2.05 – 30/07/2019

- Otimizações para aumentar memória de alocação dinâmica disponível.

VERSÃO 2.04 – 10/07/2019

- Escrita em blocos MDBS poderiam falhar em alguns casos.

VERSÃO 2.03 – 06/04/2019

- Suporte para objeto BACS_NOTIFICATIONCLASS.

VERSÃO 2.02 – 27/02/2019

- Alarme das entradas analógicas em modo 4-20mA ou 2-10V só são gerados caso valor seja menor que 2mA/1V para evitar falsos disparos.

VERSÃO 2.01 – 15/02/2019

- Suporte para sensores NTC modelo JCI 50k.

VERSÃO 2.00 – 14/01/2019

- Suporte para bloco BACS_MDR.