REVISÕES DE FIRMWARE

MDR-TOUCH (90.0223.XX)
MDR-TOUCH-CO2 (90.0222.XX)

VERSÃO 1.18 – 25/11/2024
- No datasource Climate, estava ignorando a configuração local de habilitação das variáveis.

VERSÃO 1.17 – 27/09/2024
- Habilitadas entradas analógicas UI1 e UI2 para leitura de sensores externos.
- Adicionado datasource Modbus.
- Adicionado valor inferior para alerta/alarme das variáveis.
- Datasource BACnet: escrita nas variáveis de modo, velocidade de ventilador e modo clima alteram formato do dado conforme tipo de objeto selecionado.
- Melhoria de performance no datasource Climate.
- Correção de um buffer overrun ao escrever schedule BACnet.

VERSÃO 1.16 – 13/08/2024
- Correção do reset causado quando se saía das telas de edição da programação horária.

VERSÃO 1.14/1.15 – 22/07/2024
- Melhoria de performance da interface usando datasource Climate.
- Não era possível bloquear acesso aos setpoints no datasource Climate.
- Removida opção para bloqueio de ajuste do modo de operação.

VERSÃO 1.13 – 05/07/2024
- Disponibilizadas configurações das entradas UI.
- Ajustes para suportar novo modelo de touch-screen.

VERSÃO 1.12 – 28/05/2024
- Atualização para versão 1.11 estava causando travamento na tela inicial.

VERSÃO 1.11 – 25/04/2024
- Correção de um reset causado por falha de comunicação na leitura de informação das variáveis.
- Correção no protocolo Climate para permitir mais que um MDR-TOUCH na mesma rede.

VERSÃO 1.10 – 10/04/2024
- Correção na biblioteca de strings que poderia causar buffer overrun em alguns casos específicos.

VERSÃO 1.09 – 23/02/2024
- Correção de timeout infinito no protocolo Climate quando se configurava endereço do controlador maior que 8.

VERSÃO 1.08 – 23/01/2024
- Nome das variáveis na tela principal não estava apresentando caracteres com acento.

VERSÃO 1.07 – 22/01/2024
- Correção do erro na janela de alteração da data/hora.
- Corrigido problema que causava um reset ao sair de algumas telas.
- Correção de escrita na FLASH externa quando tamanho dos dados era ímpar.
- Pequenos ajuste de posição de componentes na tela principal e setpoints.

VERSÃO 1.06 – 15/01/2024
- Correção de diversos resets em algumas situações de uso da interface.
- Janela principal se atualiza corretamente caso o número de variáveis seja alterado no controlador.
- Protocolo Climate não estava verificando valores de ALERTA/ALARME das variáveis.
- Ajustes de alguns textos na interface.
- Retorna para tela principal após 30 segundos sem toques na tela.

- Incluídos checkboxes para habilitar valores de ALERTA/ALARME nas variáveis.
- Lista de configurações mantém posição ao retornar da tela de configurações.

VERSÃO 1.05 – 01/01/2024

- Primeira versão liberada.