





LIGAÇÃO DO MOTOR DE PASSO (VANE)



OBS: Consultar a engenharia sobre a possibilidade de alimentar o motor de passo com 5V.

INTERFACE CONTROLE REMOTO

PROTOCOLO	VELOCIDADE	ENDEREÇO
Modbus	9600	1
BACnet	19200	2
	38400	3
	76800	127
		(binário)