FAQ MIR

Pergunta 1: É possível atualizar o firmware do MIR?

Resposta: Sim, é possível atualizar o firmware deste equipamento, para qualquer dúvida acesse nosso tutorial de atualização de firmware.

Pergunta 2: Quais variáveis o MIR é capaz de controlar?

Resposta: O MIR é uma interface remota com possibilidade de alterar setpoint, modos de operação (aquecimento ou refrigeração) e comando de liga/desliga.

Pergunta 3: O MIR possui sensor de temperatura incorporado?

Resposta: Sim, o MIR possui um sensor interno de temperatura do tipo NTC 10K.

Pergunta 4: É possível adicionar um sensor de temperatura externo no MIR?

Resposta: Não, não é possível.

Pergunta 5: Qual a tensão de alimentação do MIR?

Resposta: A tensão de alimentação deste equipamento é 24Vac.

Pergunta 6: O MIR possui algum protocolo de comunicação?

Resposta: Sim, o MIR possui protocolo de comunicação CLIMATE, proprietário Mercato.

Pergunta 7: Qual a diferença entre o MIR e o MDR?

Resposta: O MIR é muito semelhante ao MDR, os dois possuem as mesmas funções, porém o MIR com uma interface analógica que permite simplificar a operação e o MDR a interface digital.