

REVISÕES DE FIRMWARE ME46A BACNET



VERSÃO 1.14 – 16/10/2024

- Nome do produto alterado para ME46A na interface.

VERSÃO 1.13 – 17/05/2019

- Só gera alarme de entrada analógica abaixo de 2mA ou 1V, evitando falsos disparos.
- Memory leak no envio de alarmes na rede BACnet.
- Broadcasts do BACnet são feitos na subnet e não mais globalmente.

VERSÃO 1.12 – 27/05/2017

- Configuração de offset dos NTCs não estava disponível na interface de configuração.

VERSÃO 1.11 – 16/03/2016

- Criadas páginas para monitoração das entradas e saídas analógicas.

VERSÃO 1.10 – 22/06/2015

- Criada possibilidade de desabilitar objetos bacnet de E/S não usados.