

REVISÕES DE FIRMWARE ME46A MODBUS

VERSÃO 1.23 – 16/10/2024

- Nome do produto alterado para ME46A na interface.

VERSÃO 1.22 – 08/10/2024

- Incluídos registros Modbus 2200 a 2215 para visualização do estado real das saídas digitais.

VERSÃO 1.21 – 30/08/2024

- Estado das saídas digitais no webserver não estavam levando em consideração o modo da saída.

VERSÃO 1.20 – 09/02/2021

- Offset dos NTCs não estavam sendo aplicados.

VERSÃO 1.19 – 24/04/2020

- Criada funcionalidade para colocar saídas digitais em um estado de segurança caso perca comunicação com o mestre.

VERSÃO 1.18 – 14/08/2019

- Correção de uma rara falha de leitura no protocolo Modbus/TCP.

VERSÃO 1.17 – 20/04/2018

- Possibilidade de configurar paridade e stop bits da porta RS485.

VERSÃO 1.16 – 02/10/2017

- Possibilidade de forçar as saídas digitais em Modbus.

VERSÃO 1.15 – 27/05/2017

- Configuração dos offsets dos NTCs não estava disponível na interface web.

